

Zamawiający:

Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
NIP: 839 00 30 153
Tel. (059) 814 60 44 do 46
Fax.: (059) 814 42 57

Wykonawcy

Zapytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Redwanki i Wytowno Kolonia”

Część I: „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101554G w m. Redwanki”

Część II: „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101550G w m. Wytowno Kol.”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie dot. następującej kwestii:

Pytania Wykonawców:

- w załączeniu.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1: Zamawiający nie dopuszcza możliwości sprawdzenia zawartości ziaren mniejszych od 0,063mm. Potwierdzam, iż właściwości mają być badane wg wymienionych norm.

Ad. 2: Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania mieszanki betonowej, której uziarnienie będzie wykraczać poza krzywe graniczne przy zachowaniu wszystkich wymagań względem właściwości stwardniałego betonu.

Ad. 3: Należy stosować się do norm PN-EN 206-1.

Ad. 4: Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy przeprowadzić w próbie zginania.

Ad. 5: Badanie nasiąkliwości betonu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1.

Ad. 6: Za spełnianie określonych wymogów uznaje się kontrolę temperatury świeżego betonu.

Ad. 7: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innej technologii układania nawierzchni.

Ad. 8: Tak. Zamawiający dopuszcza przedstawienie jako badań materiałów znaku CE i Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawianych przez producenta wyrobu budowlanego.

Ad. 9: Sprawdzana będzie zgodność z PN-EN 933-1:2000.

Ad. 10: Sprawdzana będzie zgodność z PN-EN 12350-7:2001

Ad. 11: Oznaczenie wytrzymałość betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.

Ad. 12: Dodatkowe badania zostaną wykonane w przypadku wątpliwości odnośnie jakości betonu i sposobu jego układania.

Ad. 13: Zamawiający dopuszcza odchylenia równości podłużnej i poprzecznej na poziomie 9 mm.

Ad. 14: Zamawiający nie zmienia zapisów w specyfikacji dot. dopuszczalności tolerancji grubości nawierzchni.

Ad. 15: Drogi stanowią drogi publiczne.

Ad. 16: Do przebudowy (nie budowy) należy stosować się do przepisów *Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*.

Ad. 17: Zamawiający nie posiada przekroju podłużnego drogi. Przebudowa polega na wymianie warstw nawierzchni bez zmiany niwelety.

Ad. 18: Przekrój normalny (konstrukcja, wymiary) wynika z SIWZ, przedmiaru i projektu umowy. Przekrój jest jednolity dla całej drogi.

Ad. 19: Zamawiający nie wymaga wykonania zjazdów na działki przyległe.

Ad. 20: Zamawiający nie wymaga wykonania jakichkolwiek elementów odwodnienia drogi.

Ad. 21: Zamawiający nie posiada stosownych pozwoleń wodno – prawnych.

Ad. 22: Zamawiający nie dostarczy rysunku z naniesioną geometrią drogi. Należy przewidzieć wykonanie przebudowy w istniejącym śladzie. Wymiary (szerokość, długość) znajdują się w załącznikach przedmiarze robót, projekcie umowy, SIWZ.

Ad. 23: Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej oraz nie wymaga jej dostarczenia przez Wykonawców.

Ad. 24: Zamawiający nie posiada Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz nie wymaga jej dostarczenia przez Wykonawców.

Ad. 25: Zamawiający nie wymaga wykonania oznakowania pionowego i poziomego.

Ad. 26: Przepis art. 30 ust. 1 ustawy PZP nie zawiera obowiązku posługiwania się wszystkimi Normami w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku powoływać się na wszystkie normy. Używane w opisie przedmiotu określenia nie powinny być sprzeczne z odpowiednimi normami.

Ad. 27: Tak. Zamawiający dopuści oferowanie proponowanych rozwiązań.

Ad. 28: Jednoznaczny i precyzyjny zakres robót określa przedmiar robót, projekt umowy i SIWZ. Załączone plany sytuacyjne mają jedynie charakter poglądowy.

Ad. 29: Zamawiający nie posiada szczegółowych obliczeń konstrukcji nawierzchni. Przyjęta konstrukcja wynika z wieloletniej praktyki Zamawiającego w zakresie realizacji dróg betonowych dla kategorii ruchu KR1.

Ad. 30: Tak. Zamawiający potwierdza, iż szerokość pasa drogowego jest wystarczająca dla wybudowania drogi o parametrach opisanych w SIWZ.

Ad. 31: Tak. Zamawiający dopełnił formalności związanych ze zgłoszeniem realizacji przedsięwzięcia właściwemu organowi.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Niniejszym nadmieniam, iż termin składania ofert ulega zmianie tj. składanie do dnia: **08 marzec 2017 roku** godz. 9:00, otwarcie o godz. 9:30.

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

/-/ wz. *WÓJTA*
Krzysztof Wysocki
Zastępca Wójta Gminy Ustka