



Projektowane aparaty instalować w istniejącej obudowie tablicy T2. Rozdzielnię T2 na poddaszu należy „przesunąć” ponad górną wysokość nowego ościeża drzwi. Wszystkie istniejące obwody przenieść do nowej lokalizacji a istniejący włącz przedłużyć poprzez puszkę łączeniową

E	Określenie miejsca					YDY 3/4/5x1.5qmm	YDY 3x1.5qmm	O1	MCR	Ośw.komunikacji P=0,3kW	zasil.centrl.okien dymow. P=0,2kW

projektował:

rys nr E-07

F	3					Projekt :				Gmina Ustka			F	
	2				Data	Bud UG Ustka, ul.Dunina dz.1469_3,1469_4				76-270 Ustka				
	1				Wykonał	Wójcik Zbigniew				ul. Dunina 24			bud. UG	
	Zmiana		Data	Podpis	Sprawdził	J. Pogorzelski				T2			Arkusz 1 / 1	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14