

RZUT PARTERU 1 : 75

INSTALACJA C.O.

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE STOŁÓWKI

POMIESZCZENIA HIG.– SANITARNE
PRACOWNIKÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ

OBUDOWA RUR C.O.
PŁYTAMI GPS.–KARTON.

wentylator łazienkowy V = 180 m³/h
w miejscu kr. wentylacyjnej

H=314

2 x 15 zasłamy
od kotłowni

05 UMYWALNIA
20°C 1680 W

2 x 15 zasłamy
od kotłowni

05 UMYWALNIA
20°C 1680 W

Hp=65cm

04 SZATNIA
20°C 1680 W

istn. pion c.o.
obudować

C22-60-12

pion c.o. do
likwidacji

pion c.o. do
likwidacji

01

02

ZLEW DO CEŁÓW PORZĄDKOWYCH
ZAMIESZONY NA WYSOKOŚĆ 50 CM

PODNOŚNIK PLATFORMOWY B 900
(WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

ZMYWALNIA
NACZYŃ

ŚCIANA MUROWANA
GRUBOŚCI 12CM

OKNO
PODAMOCZE

Hp=85cm

ZWROT NACZYŃ

istn. pion c.o.
obudować

V22-60-08

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

podejście pod grzejnik od
dotu od pom. kotłowni

05

NA GRZEJNIKACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA NALEŻY ZAŁOŻYĆ OŚLONY
OCHRAANIAJĄCE PRZED BEZPOŚREDNIM KONTAKTEM Z ELEMENTEM GRZEJNYM

pion c.o. do
likwidacji

V22-60-18

06

podejście pod grzejnik od
dotu od pom. kotłowni

UWAGA :

- istniejące grzejniki w adaptowanych pomieszczeniach zdemontować
- wykorzystano część pionów c.o. do podłączenia nowych grzejników a część pionów zlikwidowano.
- zaprojektowano nowe grzejniki :
- w pom. ogólnych grzejniki konwektorowe, płytowe
- w pm. umywalni zastosowano grzejniki łazienkowe.
- grzejniki płytowe należy zabezpieczyć przed bezpośrednim dotykem dzieci poprzez wykonanie osłon grzejników.

W-1 - wentylator łazienkowy typu MURO 120 PLUS V = 180 m³/h,
P = 20 W zamontowany w miejscu kratki wentylacyjnej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

01	WIATROŁAP
2,48m ²	TERAKOTA
02	KOMUNIKACJA
5,52m ²	TERAKOTA
03	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1,83m ²	TERAKOTA
04	SZATNIA
14,27m ²	TERAKOTA
05	UMYWALNIA
9,83m ²	TERAKOTA
06	MAGAZYN LEŻAKÓW
3,37m ²	TERAKOTA
07	SALA PRZEDSZKOLNA
64,75m ²	WYKŁADZINA PCV
08	ŚLUZA
2,71m ²	TERAKOTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH i. Jędrzej Autorski LT2004
76-200 SŁUPSK, ul. BANAACHA 12 TEL. 845-535-98 e-mail: pater@interia.pl

Zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń na placówkę przedszkolną

Objazda gm. Usika

Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe

mgr inż. Zbigniew Rudziński
upr. AN18346/198/05 MBPFSłupsk

1:75

4