

Urząd Gminy Ustka
ul. Dunina 24
76-270 Ustka

IG.271.15.2011.PJ

Miejscowość: **Ustka**
Data; dzień miesiąc rok: **28.04.2011 rok**
Adresat: **Wszyscy wykonawcy**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy” w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy” działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dn. 16 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegółwiającego projekt budowlany w stopniu umożliwiającym przygotowanie przez oferty wykonawcę i realizację robót, tymczasem Zamawiający na pytanie wykonawców odpowiedział, że nie posiada dokumentacji wykonawczej i nie przewiduje jej wykonania. Tymczasem na podstawie projektu budowlanego konstrukcji, który zamieścił Zamawiający na stronie internetowej nie można wykonać konstrukcji obiektów, gdyż brak rysunków zbrojenia, a na każdym z rysunków projektant umieścił jest zapis: ”w celu realizacji obiektu należy sporządzić projekt wykonawczy”. Nie można również prawidłowo wycenić konstrukcji obiektów nie znając ilości stali zbrojeniowej (w przedmiarze robót prawdopodobnie przyjęto tą ilość wskaźnikowo). Prosimy o udzielenie odpowiedzi, kto zdaniem Zamawiającego powinien wykonać projekty wykonawcze niezbędne do zrealizowania obiektów oczyszczalni (reaktor MBR, zbiornik sita, magazyn osadu, przebudowa zbiornika reaktora biologicznego, fundament prasy i biofiltra)?

Odpowiedź :

Z uwagi na liczne zapytania wykonawców dotyczące kwestii projektów wykonawczych, Zamawiający opracuje wskazane projekty, po czym udostępni je na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, w terminie do dnia 20 maja 2011 r.

Z uwagi na powyższe Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2011 r. godz. 10:00. Konsekwentnie Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie terminu składania ofert oraz wprowadza zmiany do treści SIWZ.

a) pkt. 15.8. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały i zaadresowanej do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 1 SIWZ, oznaczonej napisem: „Przebudowa z



rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy” w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności – nie otwierać przed dniem 14 czerwca 2011 r. godz. 10.00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.”

b) pkt. 18.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia **14 czerwca 2011 r. o godz. 10.00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.”

c) pkt. 18.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 w Ustce, przy ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka (I piętro, sala konferencyjna).**”

Pytanie 2:

Prosimy o pilne zamieszczenie na stronie internetowej projektów architektonicznych obiektów oczyszczalni. Brak tej dokumentacji uniemożliwia wycenę robót wykończeniowych obiektów (np. stolarka, wykończenie ścian i posadzek, itp. W pomieszczeniach technicznych pierwszej kondygnacji zbiornika reaktora, ewentualne roboty ociepleniowe itp.). Sądzymy że dokumentację tą Zamawiający posiada, gdyż była ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektów architektonicznych, pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie dokumentacji budowlanej zamieszczonej na stronie.

Pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej projektu architektury i konstrukcji magazynu osadu. Wykonanie tego obiektu jest objęte przedmiotem zamówienia, a dla tego obiektu zamieszczono jedynie krótki opis w STWiOR oraz przedmiar robót. Brak tej dokumentacji uniemożliwia wycenę robót, zważywszy na fakt że przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym.

Odpowiedź:


Projekt architektury i konstrukcji magazynu osadu zostanie opracowany przez Zamawiającego i udostępniony zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 4:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej opisu technicznego komory pomiarowej oraz oznaczenie jej usytuowania na planie zagospodarowania terenu. Brak tej komory również na załączonych w projekcie budowlanym profilach kanalizacji.

Odpowiedź:

Opis komory pomiarowej znajduje się w projekcie budowlanym. Komora pomiarowa jako obiekt nr 3 znajduje się na planie zagospodarowania terenu na rys. nr 1. Brakujące rysunki zostaną zamieszczone na stronie.



Pytanie 5:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót na wykopanie rozbiórek i odtworzenie dróg przy zbiorniku siła.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa, a tym samym zakres przedmiotu zamówienia nie przewiduje odtworzenia dróg przy zbiorniku siła.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wskaże nieodpłatne miejsce składowania osadów, które mogą znajdować się na dnie remontowanych zbiorników np. reaktora biologicznego i pokryje koszty ich utylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskaże nieodpłatnego miejsca składowania osadów, oraz nie pokryje kosztów ich utylizacji. Wskazane czynności obciążają Wykonawcę i winny zostać zrealizowane na jego koszt.

Pytanie 7:

Zamawiający na stronie zamieścił niepełny projekt budowlany branży sanitarno – technologicznej. Brak w nim następujących rysunków:

- 3.1. Zblokowane urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków
- 4. Pompownia główna przekrój A-A
- 7. Pompownia pośrednia
- 8.1. Reaktor biologiczny plan
- 8.2. Reaktor biologiczny przekrój A-A
- 8.5. Reaktor biologiczny przekrój A-A
- 9.1. Instalacja MBR rzut I kondygnacji
- 9.2. Instalacja MBR rzut II kondygnacji
- 9.3. Instalacja MBR przekrój A-A
- 9.4. Instalacja MBR przekrój B-B i C-C
- 10.1. Hala dmuchaw plan
- 10.2. Hala dmuchaw przekrój A-A i B-B
- 11.1. Hala mechanicznego odwadniania osadu plan.

Dodatkowo dokumentacja ta zawiera szereg pustych załączników (zamieszczono strony tytułowe, natomiast brak zawartości tych załączników). Proszę o uzupełnienie tej dokumentacji.

Odpowiedź:

Rysunki w/w znajdują się w dokumentacji budowlanej branży sanitarnej pod numeracją:

- | | |
|---|---------|
| 3.1. Zblokowane urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków | - nr 4 |
| 4. Pompownia główna przekrój A-A | - nr 5 |
| 7. Pompownia pośrednia | - nr 8 |
| 8.1. Reaktor biologiczny plan | - nr 9 |
| 8.2. Reaktor biologiczny przekrój A-A | - nr 10 |
| 8.5. Reaktor biologiczny przekrój A-A | - nr 10 |
| 9.1. Instalacja MBR rzut I kondygnacji | - nr 12 |
| 9.2. Instalacja MBR rzut II kondygnacji | - nr 13 |
| 9.3. Instalacja MBR przekrój A-A | - nr 14 |
| 9.4. Instalacja MBR przekrój B-B i C-C | - nr 15 |
| 10.1. Hala dmuchaw plan | - nr 16 |



11.1. Hala mechanicznego odwadniania osadu plan

- nr 17

Nieudostępniiony został jedynie rysunek w zakresie hali dmuchawy przekrój A-A i B-B, który zostanie niezwłocznie udostępniony. Zamawiający udostępni również na stronie internetowej dodatkowe, szczegółowe rysunki dotyczące projektu budowlanego branży sanitarnej.

W wyniku dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji zmiany terminu składania ofert, Zamawiający przekazał Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia Nr 2011/S 62-100299.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ustka.ug.gov.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.


Inga Anna Janowska
(Kierownik Zamawiającego)