



Ustka, dnia 13.04.2011 r.

Urząd Gminy Ustka
ul. Dunina 24
76-270 Ustka

IG.271.15.2011.PJ

Miejscowość: Ustka
Data: dzień miesiąc rok 13.04.2011
Adresat: Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy” w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Granie Ustka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1, finansowanego z Funduszu Spójności.

Informuje, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy”

Pytanie 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o szczegółowe wymienienie Państwa zastrzeżeń, wraz ze wskazaniem miejsc gdzie może nastąpić ryzyko odkładania się włókien oraz innego typu materii organicznej w modułach membranowych. Ponadto proszę o wskazanie instalacji, w których takie zjawiska miały miejsce, ponieważ Państwa domniemania dotyczące ryzyka odkładania się włókien są czysto teoretyczne i nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, a to wskazuje na wyraźnie różne taktowanie podmiotów, mogących wziąć udział w ramach zamówienia publicznego. W tym miejscu chciałbym dodać, że firma (...), jako światowy lider w dziedzinie oczyszczania ścieków w technologii MBR w taki sposób udoskonaliła konstrukcję kaset membranowych, że w serii typu 500d nie dochodzi do kumulacji szkodliwych elementów pomiędzy modułami membranowymi – jako przykłady mogę wskazać wiele referencji, w tym takich, które pracują już o kilku/kilkunastu lat. Ponadto, jeżeli dostawca modułów membranowych, to jest firma (...), dopuszcza zastosowanie sita o prześwicie 2 mm, a w tym przypadku tak jest, i nie pomniejsza to udzielonych Państwu gwarancji, a to znaczy, że w pełni akceptuje tego typu obróbkę wstępną.

Poza tym chciałbym Państwa jednoznacznie zapytać czy nie zostaną złamana zasada niewskazywania jednego producenta membran ultrafiltracyjnych, który spełnia postawione warunki w SIWZ? Zapytanie te bazuje na podstawie posiadanego doświadczenia oraz komercyjnych prezentacji firmy PP-EKO Sp. z o.o., które pozwalają stwierdzić, że w „Instalacji membranowej AeroMem™” zostały użyte membrany jednego i w tym miejscu podkreślę to jeszcze raz jedynego producenta spełniającego warunki zapisane w SIWZ, to jest membrany firmy Koch Membrane System typu PURON™ model PSH1500.

Na końcu chciałbym dodać informację, że konstrukcja kasety modelu PSH1500 (z poprzecznymi elementami nośnymi kasety, których nie ma ZW500d) może również prowadzić do osadzania się elementów włóknistych na poprzeczkach

Odpowiedź:

Ze względu na techniczny charakter pytania, odpowiedź na nie wymaga uzgodnienia z projektantem inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy. Dlatego też szczegółowa odpowiedź na zadane pytanie zostanie Państwu przekazana i opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu jej od firmy przygotowującej projekt budowlany inwestycji.


mgr Anna Sotczak-Jadłowska