

Zamawiający:

Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
NIP: 839 00 30 153
Tel. (059) 814 60 44 do 46
Fax.: (059) 814 42 57

Wykonawcy

Zapytania Wykonawców

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na **“Wymianę awaryjnej kraty mechanicznej na sito oraz instalację przenośnika skratek z sitopiaskownika na pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Rowach (dz. 234 obręb ewidencyjny Rowy)”**, na zasadach „zaprojektuj – wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności)*

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytania Wykonawców:

1. Co Zamawiający rozumie przez „integracja z algorytmem działającej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem łącza GPRS pomiędzy przepompownią główną, a oczyszczalnią ścieków”? Czy łącze GPRS już istnieje? Czy wykonawca ma ingerować w program oczyszczalni? Jeśli tak to:
 - jaki jest zastosowany sterownik?
 - czy wykonawca otrzyma dostęp do kodu źródłowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jako integrację z algorytmem działającej oczyszczalni należy rozumieć skomunikowanie sitopiaskownika wraz z przenośnikiem ze sterownikiem przepompowni ścieków z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego (Profibus, Modbus RTU). W celu ujednolicenia systemu, wraz z informacjami o pracy i awarii sita, należy przysyłać najważniejsze informacje o stanie sita i przenośnika, w tym: czasy pracy urządzeń oraz ilości załączeń, itp. Łącze komunikacyjne pomiędzy urządzeniami sitopiaskownika i przenośnika skratek, a sterownikiem przepompowni głównej należy zabezpieczyć przy użyciu aparatury przeciwprzepięciowej z modułami optoizolacyjnymi.

Przepompownia główna komunikuje się ze sterownikiem głównym oczyszczalni ścieków w Rowach za pomocą bezprzewodowego łącza transmisyjnego GPRS. Rozwiązanie opisywane powyżej uwzględnia wykorzystanie istniejących modemów GPRS, należy uwzględnić ich przekonfigurowanie w celu dostosowania do rozbudowywanego systemu. Integracja wiąże się z rozbudową programów sterujących zarówno w sterowniku przepompowni głównej, jak i sterowniku zbiorczym na oczyszczalni ścieków. Aplikacja jest w okresie gwarancyjnym, wymagana jest zatem zgoda autora aplikacji na udostępnienie kodów źródłowych.

W przepompowni głównej oraz w oczyszczalni ścieków wykorzystano przemysłowe sterowniki PLC serii XV-102 Eaton.

Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do aplikacji i są one objęte prawami autorskimi.

2. Co zamawiający rozumie przez „prezentacja w układzie istniejącej wizualizacji stanów, analogicznie jak pozostałych napędów oraz rozszerzenie licencji środowiska wizualizacyjnego”? Czy wykonawca ma ingerować w istniejący program wizualizacji?

Jeśli tak to:

- jaki system jest zastosowany?
- co znaczy rozszerzenie licencji? Czy wyczerpany został limit zmiennych w zastosowanej obecnie licencji? Jeśli tak to jaka licencja zastosowana jest obecnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rowach wdrożona i uruchomiona została aplikacja wizualizacyjna SCADA wykonana w środowisku TelWin. Aplikacja przedstawia na panelach synoptycznych sytuację technologiczną całej oczyszczalni ścieków. W celu ujednolicenia należy przystosować okna synoptyczne aplikacji SCADA do prezentacji wszystkich danych otrzymanych z sitopiaskownika oraz przenośnika skratek. Należy wykonać to analogicznie jak dla innych wizualizowanych urządzeń, tj. nanieść barwne symbole graficzne, kontrolki tekstowe, dodać informacje do serwera alarmów, przygotować mechanizmy do raportowania danych, itp.

W konfiguracji opisanej w odpowiedzi nr1 nie ma potrzeby rozszerzenia licencji dla środowiska SCADA, gdyż nie zmieni się układ komunikacji pomiędzy aplikacją SCADA a sterownikiem oczyszczalni ścieków. Aplikacja SCADA zostanie rozbudowana o nowe zmienne potrzebne do wizualizacji pracy sitopiaskownika oraz przenośnika skratek.

3. Prosimy o szersze wyjaśnienie dotyczące zapisu punkt 1.3.1.2. i 1.3.2.2. w ustępie „integracja z algorytmem działającej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem działającego łącza GPRS pomiędzy przepompownią główną a oczyszczalnią ścieków. Prezentacja w istniejącej wizualizacji stanów, analogicznie do pozostałych napędów oraz rozszerzenie licencji środowiska wizualizacyjnego?

Czy należy wykorzystać istniejący modem GPRS przepompowni głównej, czy zaprojektować nowy?

Co Państwo rozumieją pod pojęciem rozszerzenie licencji środowiska wizualizacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie kwestie wyjaśniono w odpowiedziach do pytań nr 1 i nr 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ze względu na istotę zadanych pytań oraz ich wpływ na realizację przedmiotu zamówienia przedłużony zostaje termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to: **06 maja 2015 rok.**

W związku z powyższym nowe brzmienie otrzymują następujące punkty SIWZ:

- 15.8. „Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały i zaadresowanej do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 1 SIWZ, oznaczonej

*napisem: **OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Wymiana awaryjnej kraty mechanicznej na sito oraz instalacja przenośnika skratek z sitopiaskownika na pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Rowach (dz. 234 obręb ewidencyjny Rowy)”, Nie otwierać przed 06.05.2015 r. do godz. 10:30***

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie”.

- 19.1. „Termin składania ofert upływa dnia **06 maja 2015 r. o godz. 10.00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania”.

- „**19.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 maja 2015 r. o godz. 10.30 w Ustce, przy ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka (I piętro, Sala konferencyjna).** Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecny Wykonawcom na ich wniosek”.

W załączniku:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Niniejszym nadmieniam, iż termin składania ofert ulega zmianie tj. składanie do dnia **06 maja 2015 roku** godz. 10:00, otwarcie o godz. 10:30.

/-/ z up. Wójta Gminy Ustka
Krzysztof Wysocki
Zastępca Wójta