

PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIENNY

TEMAT OPRACOWANIA: Projekt oświetlenia zewnętrznego
w zakresie zmiany typu słupów i opraw
oświetleniowych

ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy Ustka

załącznik Nr 2
do decyzji Nr 33-1/06/07
dnia 14. 06. 2007r
AB.1B. 7351-10-1/06/07

ADRES OBIEKTU:

Osiedle Przewłoka,
ul. Baczyńskiego, Gałczyńskiego
działki nr 112/18, 112/19, 112/27, 112/28,
117, 225/1, 365, 371, 378, 392,

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR W WYDZIALE
Architektoniczno-Budowlanym
Starostwa Powiatowego w Słupsku
mgr inż. Beata Barabasz

Funkcja	Imię i nazwisko, adres	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	Władysław Baryło ul. Orłowskiego 16 76-200 Słupsk	GP/III/8346/234/90	

Słupsk, maj 2007r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa
2. Zawartość opracowania
3. Protokół uzgodnienia projektu w Koncernie Energetycznym ENERGIA S.A.
Oddział w Słupsku
4. Opis techniczny
5. Karty katalogowe aparatury i osprzętu oświetleniowego

6. Rysunek

Plan sytuacyjny rys. nr 1



Słupsk 23.05.2007 r.

Protokół sprawdzenia dokumentacji

1. Temat opracowania:

Projekt zamienny sieci oświetlenia zewnętrznego w m. Przewłoka Osiedle, ul. Baczyńskiego i Gałczyńskiego

2. Ocena dokumentacji:

Projekt został opracowany zgodnie z warunkami przyłączenia nr RD-1/1445/05. Przedstawione w projekcie rozwiązania techniczne, zastosowane technologie i materiały nie budzą zastrzeżeń.

3. Wnioski i uwagi końcowe:

Projekt nadaje się do realizacji.

Ważność sprawdzenia upływa z dniem 23 maja 2009 r.


KIEROWNIK
Działu Utrzymania Sieci
mgr inż. Tomasz Pawłowski

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Gminą Ustka
- wytycznych Urzędu Gminy Ustka
- warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 1445/2005 RD1 z dnia 15.11.2005r.
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- podkładu geodezyjnego terenu
- uzgodnień terenowych
- obowiązujących przepisów i norm

Zakres projektu

Projekt przewiduje budowę oświetlenia ciągu ulic Gałczyńskiego i Baczyńskiego na Osiedlu Przewłoka w zakresie:

- budowy słupów i opraw oświetleniowych, stanowiących zamienniki dla latarni zaprojektowanych w opracowaniu podstawowym z m-ca grudnia 2005r.

Opis rozwiązań projektowych

Oświetlenie ulic Gałczyńskiego i Baczyńskiego zaprojektowano na słupach stalowych dekoracyjnych rurowych, cynkowanych ogniowo, jednoramiennych o wys. 4,5m.

Zaprojektowano oprawy ozdobne o mocy 100W. Słupy montować na fundamentach prefabrykowanych betonowych F-100V/30. We wnękach słupów umieścić złącza bezpiecznikowe IZK. Zabezpieczenie opraw wykonać bezpiecznikami topikowymi Wt 400V-4A. Zasilanie opraw na słupach od złącz bezpiecznikowych należy wykonać przewodem YDY 3x1,5mm².

Wszystkie pozostałe elementy projektu, zarówno w części technicznej jak również prawnej, a także warunki realizacji projektu pozostają bez zmian i zawarte są w opracowaniu podstawowym.

SLUPY OZDOBNE


STAROSTWO POWIATOWE
w SŁUPSKU
(2)

Słup stalowy dekoracyjny rurowy, ocynkowany ogniowo, 1, 2 lub 3 ramienny.
Malowany naabrany kolor z katalogu RAL.
Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, tereny zabytkowe, promenady.


Wysokość: 4,5m
Fundament: F-100V/30




Słupy (Gdańsk)




PROPOZYCJE kształtu wysięgników




FUNDAMENTY




F-100V monolit
do słupów
SATURN 3 - 6m
AURIGA 3 - 6m
CASSIOPE 5 - 7m
ZEPHYR 5 - 7m




F-100 monolit
do słupów
S-25 - S-50
S-30C - S-50C
S02/N - S05/N
S03 - S05




F-100AL monolit
do słupów
SAL 4 - 6m



F-100V/40 monolit
do słupów
GALAXIE 5 - 8m
STAR 7 - 8m
ORION 7 - 8m
ALIZE 7 - 8m
CASSIOPE 8m
ZEPHYR 8m
ANTARES 7 - 8m




F-120V/40 monolit
do słupów
GALAXIE 9 - 10m
STAR 9 - 10m
ORION 9 - 10m
ALIZE 9 - 10m
CASSIOPE 9 - 10m
ZEPHYR 9 - 10m
ANTARES 9 - 10m
SAL 8 - 10m




F-150V/40 monolit
do słupów
GALAXIE 11 - 12m
ORION 11 - 12m
ALIZE 11 - 12m
ANTARES 11 - 12m
SEXTANT 5 - 12m
SAL 11 - 12m

FUNDAMENTY


STAROSTWO POWIATOWE
w SŁUPSKU
(2) w SŁUPSKU
(2)




F-1 monolit
do słupów
AGENA 8 - 12m



F-150 monolit
do słupów
S-60 - S-95
S-60C - S-100C
S06/N - S-12/N



B-2 monolit do słupów
S-13, S-23, SP-2




B-3 monolit do słupów
S-21, S-22, S-30, S-31, SP-3
B-4 monolit do słupów
S-40, S-52, S-54, SP-4

TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE

Tabliczki bezpiecznikowe przeznaczone są do zasilania i zabezpieczania opraw na słupach ulicznych i parkowych. Przystosowane są do wykonania od nich odgałęzień.


TABLICZKI TB1 i TB2



IP 54
KLASA II

Obudowa o wymiarach 268 x 90 x 75 wykonana z poliwęglanu (PC), odporna na uderzenia.
Minimalna śred. wewnątrz słupa: 95mm
Przekrój żyły kabla: 6/35 mm²
Prąd znamionowy: 80 A
Napięcie znamionowe: 500 V
TB 1 - Tabliczka z jedną wkładką topikową
TB 2 - Tabliczka z dwoma wkładkami topikowymi

ZŁĄCZA IZK



IP 20
KLASA I

Obudowa wykonana z niepalnego tworzywa sztucznego.
Przekrój żyły kabla: 16/50 mm²
Prąd znamionowy: 100 A
Napięcie znamionowe: 500 V
Wkładka topikowa B i max 25 A
Kompletne złącze składa się:
- złącze bezpiecznikowe IZK-2-01 -1 szt.
- złącze fazowe IZK-2-02 -2 szt.
- złącze zerowe IZK-2-03 -1 szt.

OŚWIADCZENIE

zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zmianami)

Oświadczam, że projekt budowlany zamienny oświetlenia drogowego w m.Przewłoka przy
ul.Baczyńskiego i Gałczyńskiego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Władysław Baryło
Upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w spec.
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci elektroenergetycznych
Nr GP III 8346/234/90 POM/IE/0164/01

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) **Baryło Władysław**
76-200 Słupsk ul. Orłowskiego 16

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0164/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

Gdańsk 2006-11-29 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Trykosko

GP.III.8346/234/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporządzenie Ministra GPiB z dnia 1988-12-20 Dz.U.Nr 42 poz.334

Na podstawie § 4 ust. 2 § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel Władysław Baryło

(wymienić imię — imiona i nazwisko)

magister inżynier elektryk

(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 08.01.1957 r. w Paju

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
(określić rodzaj funkcji)

w zakresie instalacji elektrycznych

(określić rodzaj specjalności techniczno-budowlanej / lub specjalności zawodowej)

Obywatel: Władysław Baryło

(imię — imiona i nazwisko)

jest upoważniony do:

1. do sporządzania projektów instalacji elektrycznych i sieci
2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania kontrolowaniem wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — obejmującej instalacje elektryczne napowietrzne, kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne



Z up. WOJEWODY
[Signature]
inż. Maria Koskrzewska
Z-ca Dyrektora Wydziału
Gospodarki Przemysłowej

Otrzymuje:

Władysław Baryło

(strona)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska)

Wp. Romanowicz
J. Mikołajewski

Słupsk, dnia 14 czerwca 2007r.

AB-IB-7351-10-1/06/07
URZĄD GMINY USTKA

2007-06-15

DECYZJA nr 33-1 /06/07

Na podstawie art. 163 i 104 kpa w związku art. 36a ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. - U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ustka z siedzibą, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w sprawie zmiany decyzji nr 33/06 z dnia 31 stycznia 2006r. (spr. nr 1602), Starosta Powiatu Słupskiego

orzeka

1. Zmienić decyzję nr 33/06 z dnia 31 stycznia 2006r. o pozwoleniu na budowę oświetlenia zewnętrznego na dz. nr 112/19, 112/27, 112/28, 117, 225/1, 365, 378, 392, 112/18 ul. Baczyńskiego i Gałczyńskiego w m. Przewłoka gm. Ustka

w następujący sposób :

- na stronie 1 w/w decyzji po słowach „załącznik nr 1 „ dopisuje się oraz załącznik nr 2, obejmujący zamienny projekt budowlany.
- zatwierdzić załącznik graficzny nr 2

W pozostałych częściach treść decyzji nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

W dniu 28 maja 2007r. wpłynęła zamienna dokumentacja dotycząca zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia zewnętrznego na dz. nr 112/19, 112/27, 112/28, 117, 225/1, 365, 378, 392, 112/18 ul. Baczyńskiego i Gałczyńskiego w m. Przewłoka gm. Ustka.

Rozpatrując przedłożony wniosek łącznie z przedłożoną dokumentacją, organ uznał, że przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zatwierdzeniu wprowadzonych zmian.

W związku z tym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik nr 2 opieczetowany pieczęcią Starostwa Powiatowego w Słupsku stanowi integralną część decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
- Do wiadomości:
2. Urząd Gminy Ustka
3. Urząd Gminy Ustka - komórka d/s podatków od nieruchomości
4. PINB Słupsk
5. a/a

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR W WYDZIALE
Architektoniczno-Budowlanym
Starostwa Powiatowego w Słupsku
mgr inż. Beata Barabasz

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z dnia 8 grudnia 2006r. poz.1635)
Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej