

1. W specyfikacji D-05.03.04 w tablicach nr 2-4 nie przywołano norm badawczych przy określonych wymaganiach. Czy wyszczególnione właściwości mają być badane wg: ścieralność w bębnie Los Angeles – PN-EN 1097-2:2010, nasiąkliwość – PN-EN 1097-6:2013-11, mrozoodporność – PN-EN 1367-1:2007, zawartość związków siarki – PN-EN 1744-1+A1:2013-05 (rozdział 11), zawartość ziaren nieforemnych – PN-EN 933-3:2012, zawartość zanieczyszczeń obcych – PN-EN 1744-1+A1:2013-05 (p. 14.2), zawartość zanieczyszczeń organicznych – PN-EN 1744-1+A1:2013-05 (p. 15.1), wskaźnik piaskowy – PN-EN 933-8+A1:2015-07, zawartość ziaren większych niż 2 mm – PN-EN 933-1:2012?
Czy Zamawiający dopuszcza sprawdzenia zawartości ziaren mniejszych od 0,063 mm zamiast 0,075 mm?
Wg jakiej normy badawczej powinna być badana zawartość ziaren słabych i zwietrzałych?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mieszanki betonowej, której uziarnienie będzie wykraczać poza krzywe graniczne przy zachowaniu wszystkich wymagań względem właściwości stwardniałego betonu?
3. Specyfikacja D-05.03.04 przywołuje normę PN-EN 206-1, czy w związku z tym, że dotychczasowe normy oznaczone jako PN-EN 206-1 zostały wycofane i zastąpione normą PN-EN 206+A1:2016-12 należy stosować się do aktualnej normy?
4. W punkcie 5.4 specyfikacji D-05.03.04 badanie wytrzymałości na rozciąganie betonu przewidziane jest w próbie zginania, czy Zamawiający dopuszcza sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie w próbie rozłupywania, jeśli tak to czy zamawiający dostosuje wymagania w zakresie wytrzymałości na rozciąganie?
5. W punkcie 5.4 specyfikacji D-05.03.04 przywołane jest wymaganie wobec nasiąkliwości betonu. Wg której normy i na jakich próbkach należy przeprowadzić badanie nasiąkliwości?
6. W punkcie 5.5 specyfikacji D-05.03.04 w tablicy 5 zawarta jest informacja o możliwości wykonywania robót przy temperaturze powietrza w zakresie 25÷30°C przy spełnieniu określonych wymogów. Czy za spełnienie określonych wymogów uznaje się wspomnianą w dalszej części punktu 5.5 kontrolę temperatury świeżego betonu oraz nawilżanie podłoża i zraszanie grubego kruszywa?
7. W punkcie 5.8 specyfikacji D-05.03.04 opisano metodę układania nawierzchni betonowej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej niż wymienione technologii, np. technologii betonu wałowanego, tym samym rezygnując z wymagań m.in. w zakresie konsystencji mieszanki betonowej?
8. W punkcie 6.2 specyfikacji D-05.03.04 wskazano na konieczność wykonania przez wykonawcę badań cementu i kruszyw przed przystąpieniem do robót. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie jako badań materiałów znaku CE i Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawianych przez producenta wyrobu budowlanego?
9. W punkcie 6.3.5 specyfikacji D-05.03.04 wskazano na konieczność zgodności uziarnienia mieszanki mineralnej z receptą. Prosimy o wskazanie kryteriów zgodności oraz przewidywanych tolerancji.
10. W punkcie 6.3.7 specyfikacji D-05.03.04 wskazano na konieczność zgodności zawartości powietrza w mieszance betonowej z receptą. Prosimy o wskazanie kryteriów zgodności oraz przewidywanych tolerancji.
11. W punkcie 6.3.8 specyfikacji D-05.03.04 wskazano, że oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B -6250. Czy w związku z istnieniem aktualnej normy PN-EN 12390-3:2011 Zamawiający zmieni zapis specyfikacji doprowadzając ją do zgodności z przepisami?

12. W punkcie 6.4.1 specyfikacji D-05.03.04 w tablicy 7 określono warunek wykonania dodatkowych badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i mrozoodporności betonu wg decyzji Inspektora Nadzoru. Jakie kryteria będą decydować o wykonaniu dodatkowych badań?
13. W punkcie 6.4.3 specyfikacji D-05.03.04 określono wymaganie dopuszczalnych wartości nierówności podłużnych i poprzecznych na poziomie 6 mm. *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) określa wymagania dopuszczalnych odchyłek równości podłużnej i poprzecznej dla dróg klasy technicznej L i D na poziomie 9 mm. Czy Zamawiający dostosuje wymagania do warunków określonych w rozporządzeniu?
14. W punkcie 6.4.3 specyfikacji D-05.03.04 określono dopuszczalną tolerancję grubości wykonanej nawierzchni od 0 do 0,5%. Przy projektowej grubości nawierzchni 15 cm dopuszczalna odchyłka grubości w obie strony wynosi 0,75 mm co jest warunkiem z praktycznego punktu widzenia nie do spełnienia. Czy Zamawiający dostosuje zapisy specyfikacji do realnego technicznie wymogu tolerancji grubości $\pm 5\%$?
15. Czy projektowana droga jest drogą publiczną w rozumieniu *Ustawy o drogach publicznych*?
16. Czy do budowy niniejszego przedsięwzięcia należy stosować się do przepisów *Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*?
17. Czy celem właściwego przygotowania oferty, Zamawiający dostarczy przekrój podłużny projektowanej drogi?
18. Czy celem właściwego przygotowania oferty, Zamawiający dostarczy przekrój normalny projektowanej drogi oraz przekroje w miejscach charakterystycznych?
19. Czy Zamawiający wymaga wykonania zjazdów na działki przyległe?
20. Czy Zamawiający wymaga wykonania jakichkolwiek elementów odwodnienia drogi?
21. Czy Zamawiający posiada stosowne pozwolenia wodno-prawne?
22. Czy celem właściwego przygotowania oferty, Zamawiający dostarczy rysunek planu sytuacyjnego sporządzonego na mapie z naniesioną geometrią drogi wraz z jej krawędziami, poboczami, wymiarami?
23. Czy celem właściwego przygotowania oferty, Zamawiający dostarczy dokumentację geotechniczną?
24. Czy Zamawiający dostarczy zatwierdzony przez właściwe organy Projekt Stałej Organizacji Ruchu?
25. Czy Zamawiający wymaga wykonania oznakowania pionowego lub poziomego?
26. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia z zastosowania Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie dochował dyspozycji powyższego przepisu we wszystkich ST, stąd prosimy o zmianę zapisów ST.
27. Czy Zamawiający dopuści oferowanie rozwiązań równoważnych wykonywanych na podstawie OST znajdujących się na stronie GDDKiA (<http://www.gddkia.gov.pl/pl/3391/Ogolne-specyfikacje-techniczne>) w zakresie:
- Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych, zagęszczanych mechanicznie.
 - Specyfikacja techniczna nawierzchnia z betonu wałowanego

28.Z zamieszczonych planów sytuacyjnych przedstawiających zakres dróg do wykonania wynika, że długości odcinków to odpowiednio:

- ok. 575m (nie jak zapisano w SIWZ 400m) oraz
- ok. 1120m (nie jak zapisano w SIWZ 990m).

Stosownie do treści §4 ust. 2 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego* prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej, która w sposób jednoznaczny i precyzyjny określi rodzaj i zakres robót budowlanych oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację.

29.Czy Zamawiający przekaże szczegóły obliczeń konstrukcji nawierzchni? Celem prawidłowego skalkulowania ryzyk związanych z kryterium długości okresu gwarancji, prosimy o wyjaśnienie na jakie obciążenie osi oraz jakie natężenie ruchu tych osi uwzględniono w obliczeniach.

30.Czy Zamawiający potwierdza że szerokość pasa drogowego jest wystarczająca dla wybudowania drogi o parametrach opisanych w SIWZ?

31.Czy Zamawiający dopełnił formalności związanych ze zgłoszeniem realizacji przedsięwzięcia właściwemu organowi?