



Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 86

tel. (59) 843-00-93, fax (59) 843-06-38

www.zuw.słupsk.pl; e-mail: biuro@zuw.słupsk.pl

Słupsk dnia 11.02.2021r.

Uzgodnienie nr 11/02/2021/512

Dotyczy: przebudowy dróg zgodnie z poniższym wykazem.

- Droga w kierunku posesji 34-37 w m. Wodnica.
- Droga dojazdowa nr 2326 w m. Lędowo.
- Odcinek ul. Dębowa w m. Przewłoka.
- ul. Polna w m. Objazda,
- Droga koło posesji nr 30 w m. Machowinko.
- Ciąg pieszy w kierunku kościoła oraz dojście do boiska w m. Wytowno,
- Modernizacja drogi gminnej nr 101206G (dz. nr 149/2 obręb Pęplino do gruntów rolnych i pól uprawnych w m. Pęplino Gmina Ustka (II – odcinek od Pęplina w kierunku Wodnicy).

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku przedstawia warunki techniczne, a także zalecenia podczas prowadzenia robót:

1. O przystąpieniu do realizacji inwestycji powiadomić pisemnie naszą spółkę. W powiadomieniu prosimy o podanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót. Prosimy o powiadomienie działu eksploatacji o terminach rozpoczęcia budowy drogi (tel. kanalizacja Pan Grzegorz Nowakowski- 500 114 106, woda Pani Agnieszka Sadło- 509 204 268).
2. Przed przystąpieniem do budowy odkryć uzbrojenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obrębie budowy i zgłosić spółce w celu ustalenia stanu faktycznego. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane mogą być wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Uzbrojenie sieci wodociągowej (skrzynki z zasuwami) i kanalizacyjnej (studnie kanalizacji sanitarnej) należy wynieść i wyregulować równo z nawierzchnią wykonanej drogi, a także w razie potrzeby odpowiednio je zabezpieczyć np. obudową betonową
4. Odkryte urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia lub przemieszczenia. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić w spółce celem uzgodnienia sposobu zabezpieczenia i jego naprawienia.
5. Każde uszkodzenie przewodu wodociągowego czy kanalizacyjnego, a także uzbrojenia tych sieci zgłosić niezwłocznie spółce lub bezpośrednio w dziale eksploatacji (tel. kanalizacja - 500 114 106, woda - 509 204 268).
6. Ewentualne awarie powstałe wskutek prowadzenia robót usuwane będą na koszt wykonawcy lub Inwestora. Opłata pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem lub według wyceny indywidualnej. Jeśli w okresie 12-tu miesięcy od zakończenia robót wystąpi awaria lub stwierdzone zostaną uszkodzenia uzbrojenia lub przewodów WOD-KAN powstałe w wyniku budowy drogi spółka dokona naprawy na koszt Inwestora.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata .

KIEROWNIK
ds. eksploatacji
Sadło
mgr inż. Agnieszka Sadło